

RESUMEN DE PRUEBAS DE COMPACTACION

PROYECTO: DESVIO SAN ANTONIO DEL NORTE

FECHA : 16- OCTUBRE 2007

SOLICITADO : FASSI CHEMICAL

| # Prueba | Fecha | Estación | Localización | Espesor de Capa | Den. Max. | Humedad óptima | Den. Seca Campo | % Humedad Campo | % Compactación Campo |
|----------|----------|----------------|--------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 12-10-07 | Lado izquierdo | | | 97.3 | 18.7 | 90.7 | 16.7 | 93 |
| 2 | 12-10-07 | Línea Central | | | 97.3 | 18.7 | 95.1 | 14.0 | 98 |
| 3 | 12-10-07 | Lado Derecho | | | 97.3 | 18.7 | 95.9 | 17.5 | 99 |

OBSERVACIONES: Pruebas con Zycosil, 1:100

[Firma]
 Ing. Francisco Alvarado
 Gerente General

